

ВЕДОМОСТЬ

Смонтированных приборов и оборудования СПС


Дом быта по адресу г. Минск ул. Русиянова, 11.
(наименование объекта)

По проекту: № 05/40--ПС

Наименование приборов и оборудования	Тип, марка	Заводской номер или маркировка	Количество, шт.	Примечание
1	2	3	1	
Прибор.	ПКП А-16-512	095	1	
Прибор.	СПИ «Молния»	12088	1	
Модуль расширения.	АР-16	416	1	
Выносная панель управления.	ВПУ-А-16(01)	413	1	
Релейный модуль.	РМ- 64-6	016	1	
Аккумуляторная батарея.	17А/ч 12В		1	
Аккумуляторная батарея.	7,2 А/ч 12В		2	
Прибор управления системами оповещения и эвакуации.	Танго-ПУ	37	1	
Источник резервного питания аккумуляторный.				
Извещатель.	ИП 212-5МУ	Согласно паспортов	184	
Извещатель.	ИП15-2Р	Согласно паспортов	11	

Сдал:


Представитель монтажной организации

Директор  А.Э. Михалевич.
(должность, подпись, расшифровка подписи)



Принял:

Представитель заказчика

Главный инженер  Ф.Н. Брель
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Основное технологическое оборудование и материалы по пожарной сигнализации							
1.	Прибор приёмно-контрольный на 16 шлейфов	«А16-512»		«Ровалэнт СпецСервис»	шт.	1		
2.	Устройство доступа	УД		«Ровалэнт СпецСервис»	шт.	1		
3.	Ключи доступа			«Ровалэнт СпецСервис»	шт.	3		
4.	Релейный модуль	«PM-64-6»		«Ровалэнт СпецСервис»	шт.	1		
5.	ЖКИ клавиатура	«ВПУ-А-16»		«Ровалэнт СпецСервис»	шт.	1		
6.	Аккумуляторная батарея	АКБ 17Ач/12В		«Диамэк», Корея	шт.	1		
7.	Коробка под автом. выключатели	S-3		ЗАО «Рувинил», Россия	шт.	1		
8.	Автоматический выключатели	«Эльф-101-1/6»		Фирма «ДЭК», Россия	шт.	2		
9.	Провод телефонный	ТРВ 2*0,4		«Паритет»(Россия)	м	800		
10.	Кабель	КСПВ 6*0,4		«Паритет»(Россия)	м	15		
11.	Кабель силовой	ПВС 3*1,5		Торговый дом «Паритет», Россия	м	35		
12.	Провод	ШВВП 2*0,75		Торговый Дом «Паритет», Россия	м	100		
13.	Извещатель пожарный тепловой	ИП-103-5/1		ООО НПФФ «Комплектстройсервис», Россия	шт.	77		
14.	Извещатель пожарный дымовой	ИП-212-5М		ЗАО «Фарматехсервис»	шт.	19		
15.	Извещатель пожарный ручной	ИПР-3СУ		ИФ «Ирсэт-Центр»	шт.	5		
16.	Табло сигнальное свето-звуковое с надписью «ВЫХОД» (24 В)	«АСТО-12С/1»		«Авангардспецмонтаж», РБ	шт.	6		
17.	Свето-звуковое устройство	«SOA-4PS»		«Иред», Польша	шт.	1		
18.	Коробка ответвительная	К0		ОАО «Завод Спецавтоматика», Беларусь	шт.	60		
19.	Короб электротехнический	20*13		ЗАО «Рувинил», Россия	м	85		
20.	Короб электротехнический	35*30		ЗАО «Рувинил», Россия	м	30		
21.	Реле 12В	Реле 12В			шт.	1		
22.	Блок резервного питания	«ИРПА-124»		Торговый Дом «Паритет», Россия	шт.	1		
23.	Аккумуляторная батарея	АКБ 7 Ач/12В		«Диамэк», Корея	шт.	2		
24.	Прибор управления устройствами оповещения и эвакуации	«ТАНГО-ПУ»		«Авангардспецмонтаж», РБ	шт.	1		

Взам. Инв. №

Позиц. и дата

Инв. № инв.

						2/06-АУС ПС			
						Комбинат бытового обслуживания по адресу: г. Минск, ул. Лодзинская, 21.			
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Автоматическая установка пожарной сигнализации.	Страна	Лист	Листов
							С	6	
Исполн.			Домско		01.06	Спецификация оборудования и материалов	О/ОБ «Оригинал-М»		
И контр.			Домско		01.06				

