

| Позиция | Наименование и технические характеристики | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечания |
|-----------------------------------|---|--|--------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| <u>Оборудование и материалы</u> | | | | | | | | |
| 1 | Прибор приемно-контрольный пожарный | ПС4 | | | | шт. | 1 | |
| 2 | Объектовое оконечное устройство передачи извещений | ЧОО СПИ "Молния" | | | | шт. | 1 | |
| 3 | Извещатель пожарный дымовой оптический | ИП212-31 "ДИП-31" | | | | шт. | 9 | б т.ч. 1 ЗИП |
| 4 | Извещатель пожарный ручной | АС-05М1 | | | | шт. | 3 | б т.ч. 1 ЗИП |
| 5 | Оповещатель комбинированный светозвуковой | ОПР-Т312 | | | | шт. | 2 | |
| 6 | Аккумуляторная батарея 12В, 7Ач | АКБ | | | | шт. | 1 | |
| 7 | Противопожарная мастика | HILTI | | | | баллон | 1 | |
| <u>Кабельные изделия, провода</u> | | | | | | | | |
| 1 | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, емк. 3х1,5 (для 220В) | ВВГнг(A)-LS | | | | м. | 50 | |
| 2 | Кабель парной скрутки, с однопроволочными медными жилами; с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика | КСВВ 2х0,5 | | | | м. | 200 | |
| <u>Трубы и короба</u> | | | | | | | | |
| 1 | Короб монтажный, 25х16 | | | | | м. | 80 | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

1 Вместо оборудования, изделий и материалов, указанных в спецификации, могут быть использованы аналогичные иных производителей, при условии соответствия их технических характеристик проектным данным.

2 Все примененное оборудование сертифицировано. При замене оборудования необходимо учитывать наличие сертификата.

3 Электромонтажная арматура (поливинилхлоридные трубы, поливинилхлоридные короба и аксессуары к ним, а также протяжные коробки, предназначенные для прокладки кабелей и проводов внутри здания должны иметь сертификат в соответствии с требованиями технического регламента ТР 2009/013.VY, статья 5 п.п.6.8, 6.9 (СТБ 1950-2009, п. 4.1)

| | | | | | |
|---|----------|-----------|--------|--------------------|-------|
| 3110-1/2019-ПСиОП.СО | | | | | |
| Реконструкция изолированного помещения здравоохранения, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Захарова, 67/2-2Н | | | | | |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| Утвердил | | Дашукевич | | | 07.20 |
| Разраб. | | Артеменко | | | 07.20 |
| Провер. | | Дашукевич | | | 07.20 |
| Н. контр. | | Дашукевич | | | 07.20 |
| | | | | Стадия | Лист |
| | | | | С | 1 |
| | | | | 000 "ДЮВР-ЭЛЕКТРО" | |

Спецификация оборудования, изделий и материалов