

УТВЕРЖДАЮ
Директор _____ А.И. КОЦЬ
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
« 21 » _____ 12 _____ 2021 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ 21-12/2021

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от « 07 » _____ 06 _____ 2021 г. № 9 _____ в составе:

председателя комиссии	Заместителя директора филиала (должность)	В.Г. Дубровского (инициалы, фамилия)
членов комиссии	Ведущего экономиста (должность)	А.И. Паниной (инициалы, фамилия)
	Ведущего инженера по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений (должность)	А.А. Кошелева (инициалы, фамилия)
	Ведущего инженера электрика (должность)	С.М. Нестеровича (инициалы, фамилия)
	Ведущего специалиста нежилого фонда (должность)	С.Д. Аскирко (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

Входные группы административного здания по адресу: г.Минск, ул. Московская, 20

(наименование объекта)

установлено, что В результате длительной и интенсивной эксплуатации произошел естественный износ конструк-
(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)
тивных элементов входных групп (нарушение целостности дверей, стоек и поперечен конструкции). Ситуация
требует проведения немедленных текущих ремонтных работ по восстановлению потребительских качеств объекта со-
гласно прилагаемому перечню видов ремонтных работ

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются
следующими факторами: пересечение людских потоков.

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

(грузоподъемные механизмы, лопьки электрические, автовышки)


Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: K= 1

Председатель комиссии	Заместитель директора филиала (должность)	В.Г. Дубровский (инициалы, фамилия)
Члены комиссии	Ведущий экономист (должность)	А.И. Панина (инициалы, фамилия)
	Ведущий инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений (должность)	А.А. Кошелев (инициалы, фамилия)
	Ведущий инженер электрик (должность)	С.М. Нестерович (инициалы, фамилия)
	Ведущий специалист нежилого фонда (должность)	С.Д. Аскирко (инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	Разборка конструкции светопрозрачной входной группы	100м2	0.12	
2.	Устройство светопрозрачной входной группы из алюминиевого профиля	100м2	0.12	
3.	Демонтаж дверей металлических двух входных групп запасного выхода размером 2100x1220 мм	100м2	0.051	
4.	Монтаж дверей металлических противопожарных двух входных групп запасного выхода размером 2100x1220 мм	100м2	0.051	
5.	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной при площади проема свыше 3 м.кв.	100м2	0.12	
6.	Заполнение монтажного зазора (устройство монтажного шва) цементно-песчаным раствором в проемах бетонных и кирпичных стен	100 монтажного шва	0,084	
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Составил Ведущий инженер
(должность)


(подпись)

А.А. Кошелев
(инициалы, фамилия)

« 20 » 12 2021 г.

