

Коммунальное унитарное предприятие «Минский городской центр недвижимости» Ф-л №4

(наименование организации)

Код по ОКУД



**УТВЕРЖДАЮ**

Директор

Е.В.Пузач

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

« 29 »

06

20 22 г.

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ  
№ 23**

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «24» января 2022г. №2

в составе:

председателя комиссии	<u>Заместитель директора</u>	<u>А.В.Буткевич</u>
	(должность)	(инициалы, фамилия)
членов комиссии	<u>Ведущий инженер-электрик</u>	<u>Т.А.Лобач</u>
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	<u>Ведущий инженер</u>	<u>Н.В.Вашина</u>
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	<u>Мастер участка</u>	<u>И.М.Скубилов</u>
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	<u>Ведущий специалист</u>	<u>Н.В.Ковган</u>
	(должность)	(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что комиссия провела обследование объекта:

наружная канализация отдельно стоящего здания по адресу: г. Минск, проезд Ташкентский, 6А:

(наименование объекта)

установлено, что в связи с износом, повреждениями, засоренностью корнями и непроходимостью участка канализации требуется выполнить следующие виды работ:

**ремонт наружной канализации диаметром 150мм с заменой отдельных участков трубопровода.**

*Ввиду наличия в канализации корней различной толщины произрастающих вдоль трассы деревьев и в связи с тем, что канализация не эксплуатировалась, повреждения канализации образованы в период, когда здание не было передано в аренду и не использовалось.*

*Значительное снижение пропускной способности выявлено только после начала эксплуатации здания и его инженерных сетей.*

Комиссией установлено : требуется выполнить комплекс работ согласно прилагаемому перечню видов работ

Работы следует производить с применением следующих механизмов:


(грузоподъемные механизмы, лопатки электрические, автовышки)

Председатель комиссии	<u>Заместитель директора</u>	<u>А.В.Буткевич</u>
	(должность)	(инициалы, фамилия)
Члены комиссии	<u>Ведущий инженер-электрик</u>	<u>Т.А.Лобач</u>
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	<u>Ведущий инженер</u>	<u>Н.В.Вашина</u>
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	<u>Мастер участка</u>	<u>И.М.Скубилов</u>
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	<u>Ведущий специалист</u>	<u>Н.В.Ковган</u>
	(должность)	(инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Ремонт наружной канализации диаметром 150 мм	100 м	0,50	Требуется замена отдельных участков трубопровода

Составил ведущий специалист  
(должность)

  
(подпись)

Л.В.Билейчик  
(инициалы, фамилия)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г.