ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на электроснабжение *(переоформление)*

13 декабря 2022 г. *ТУ*

1. Наименование потребителя: Филиал № 1 государственного предприятия «Минский городской центр недвижимости».

2. Адрес расположения объекта потребителя: ул. Менделеева,25 пом.107.

3. Электроустановки потребителя относятся к 3-й категории по надежности электроснабжения.

4. Разрешенная к использованию мощность 5,0 кВт (существующая 5,0 кВт, дополнительная 0,0 кВт).

5. Место присоединения: электроснабжения осуществить от ЩЭ жилого дома № 25 по ул. Менделеева кабелем по расчету.

6. Дополнительные требования по электроснабжению: проектом предусмотреть установку автоматов защиты, установку УЗО.

7. Установить одно/трехфазный электронный счетчик электрической энергии.

До учета предусмотреть отключающее устройство.

8. Точка присоединения к автоматизированной системе АСКУЭ – нет.

- Проект электроснабжения согласовать с КУП «ЖКХ Партизанского района г. Минска», «Энергонадзором»; «Энергосбытом».
- *Копию данных ТУ приложить к проекту при согласовании;*
- *Срок действия данных ТУ, с момента получения – 2 года.*

Первый заместитель директора-
главный инженер предприятия О.А.Капора

Согласовано:
РЭС-1

Наумова 2709324