

Утверждаю

Директор  
государственного предприятия  
"МГЦН"

В.С.Аскирко

« 14 » февраля 2026 г.

**ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ**  
**(техническое задание)**

№№ п/п	Наименование	Характеристика
1	2	3
1	Вид процедуры закупки	<i>маркетинговых исследований</i>
2	Основание для закупки	<i>Техническое обслуживание систем в составе эксплуатируемого объекта.</i>
3	Наименование товаров (работ, услуг):	
	ЛОТ 1	<i>"Техническое обслуживание приточно-вытяжной системы П1/В1 по адресу: пр-т Независимости, д. 79, г. Минск".</i>
	ЛОТ 2	<i>"Техническое обслуживание приточно-вытяжной системы П2/В2 по адресу: пр-т Независимости, д. 79, г. Минск".</i>
	ЛОТ 3	<i>"Техническое обслуживание приточно-вытяжной системы П3/В3 по адресу: пр-т Независимости, д. 79, г. Минск".</i>
	ЛОТ 4	<i>"Техническое обслуживание прибора учета и системы регулирования теплоснабжения по адресу: пр-т Независимости, д. 79, г. Минск".</i>
	ЛОТ 5	<i>"Техническое обслуживание прибора учета теплоснабжения по адресу: бульвар Шевченко, 18, 1Н, г. Минск".</i>
	ЛОТ 6	<i>"Техническое обслуживание прибора учета теплоснабжения по адресу: Романовская Слобода, 14, 1Н, г. Минск".</i>
3.1.	описание, перечень товаров (работ, услуг), технических, технологических, конструктивных, экономических, потребительских и прочих показателей (характеристик)	<i>1 раз в месяц, с разбивкой в отопительный и летний периоды. Работы по замене износившихся и поврежденных изделий (элементов, механизмов) в стоимость не включается.</i>
	по составу работ ЛОТ 1 - ЛОТ 3	<i>САУ - внешний осмотр, выявление повреждений и неисправностей, проверка состояния силовых и управляющих контактов, светосигнальной арматуры, исправность и работоспособность компонентов. Механическая часть - внешний осмотр, состояние соединений и подключения к теплоподводящей системе, чистка от пыли и иных отложений, обслуживание вентилятора и привода воздушного клапана. Заполнение журнала.</i>

	по составу работ ЛОТ 4	<i>Внешний осмотр, выявление повреждений и неисправностей, проверка состояния силовых и управляющих контактов, светосигнальной арматуры, исправность и работоспособность компонентов, проверка установленного температурного графика, снятие архива показаний прибора учета (анализ), чистка от пыли и иных отложений. Заполнение журнала.</i>
	по составу работ ЛОТ 5 - ЛОТ 6	<i>Внешний осмотр, выявление повреждений и неисправностей, проверка состояния силовых и управляющих контактов, светосигнальной арматуры, исправность и работоспособность компонентов, снятие архива показаний прибора учета (анализ), чистка от пыли и иных отложений. Заполнение журнала.</i>
	ЛОТ 1	<i>Шкаф управления П1/В1, калорифер, теплообменник, вентилятор 2 шт., частотный преобразователь, теплосчетчик, электропривод клапана 2 шт., насос, регулирующий клапан с приводом, реле перепада 5 шт., температурный датчик 2 шт.</i>
	ЛОТ 2	<i>Шкаф управления П2/В2, калорифер, теплообменник, вентилятор 2 шт., частотный преобразователь, теплосчетчик, электропривод клапана 2 шт., насос, регулирующий клапан с приводом, реле перепада 5 шт., температурный датчик 2 шт.</i>
	ЛОТ 3	<i>Шкаф управления П3/В3, калорифер, теплообменник, вентилятор 2 шт., частотный преобразователь, теплосчетчик, электропривод клапана 2 шт., насос, регулирующий клапан с приводом, реле перепада 5 шт., температурный датчик 2 шт.</i>
	ЛОТ 4	<i>Независимая система теплоснабжения. Шкаф управления отопления и горячего водоснабжения, ТЭМ-104-М2.</i>
	ЛОТ 5	<i>Система теплоснабжения (отопление). ТЭМ-104М однопоточный.</i>
	ЛОТ 6	<i>Система теплоснабжения (отопление). ТЭМ-104М однопоточный.</i>
3.2.	количество (объем)	<i>6 систем</i>
4	Источник финансирования закупки	<i>собственные средства Заказчика</i>
5	Форма, сроки и порядок оплаты	<i>Безналичный расчет, по факту выполненных работ в течении 5 дней.</i>
6	Наименование подразделения предприятия, в интересах которого осуществляется закупка товаров (работ, услуг)	<i>отдел по эксплуатации зданий и сооружений, контактное лицо Дубовский А.Л. 394-81-07, 29 698-23-30, Ковалевский С.О. 375-79-66, 29 669-99-03</i>
7	Место поставки товаров (работ, услуг)	<i>согласно пункта 3.</i>
8	Срок (график) поставки, месяц/год	<i>март 2026 г., договор на год с возможностью пролонгации.</i>
9	Период проведения закупки, месяц/год	<i>февраль-март 2026 г.</i>

10	Ориентировочная стоимость предмета закупки	<i>в месяц</i>
	ЛОТ 1	<i>250 руб.</i>
	ЛОТ 2	<i>250 руб.</i>
	ЛОТ 3	<i>250 руб.</i>
	ЛОТ 4	<i>215 руб.</i>
	ЛОТ 5	<i>215 руб.</i>
	ЛОТ 6	<i>215 руб.</i>
11	Иные сведения	<i>Подрядчик не находится в стадии ликвидации, в реестре коммерческих организаций с повышенным риском, нет задолженности перед бюджетом. Опыт работы.</i>

**Приложение: отчет об изучении конъюнктуры рынка.**

Техническое задание Ведущий инженер  
подготовил:

(должность)




(подпись)

Ковалевский С.О.

(фамилия и инициалы)

Лицо, ответственное за закупку от Заказчика: Заместитель главного инженера - начальник отдела

(должность)



(подпись)


Дубовский А.Л.

(фамилия и инициалы)

**СОГЛАСОВАНО:**

Заместитель директора - главный инженер

(подпись)



С.Н.Гребень

(фамилия и инициалы)

19.02.2026